JUNTA DE ACLARACIONES.

Conforme lo establecido en las bases de la presente licitación, siendo las 9:00 horas del día 24 de abril del 2018, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones de la licitación Pública Nacional **PICH-PLC-02BIS-2018**, relativo al mantenimiento correctivo a la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas", ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua, contando con la presencia de los siguientes participantes:

Por parte del Comité Calificador de Propuestas del Organismo, se encuentran presentes:

1. Ing. Manuel Crisóforo Trevizo Chacón.
2. Ing. Luis Fernando Dominguez Sánchez.
3. Lic. Indira Iracema Leon Franco.
4. C.P. Bacilio Javier Marrufo Pérez.

Por parte de las empresas participantes, se encuentra presente:

1. Columbia ingeniería Civil Especializada, S.A. de C.V., representada por el Ing. Edgar A. Sáenz Garcia
2. Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.

El Organismo a la fecha de la presente Junta de Aclaraciones recibió por escrito, un cuestionamiento relativos a las Bases, las cuales se procede a aclarar a los participantes; mismas que formaran parte integral de las Bases para la formulación de las propuestas, siendo las siguientes:

Columbia ingeniería Civil Especializada, S.A. de C.V., representada por el Lic. Edgar A. Sáenz Garcia.

1.1.1 Demolición carga y acarreo de banqueta existente por medios manuales y mecánicos al banco de desperdicios autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, Incluye: mano de obra, equipo, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.

Pregunta: se solicita el espesor de la banqueta y a que distancia se encuentra el banco de desperdicios autorizado.

William Shakespeare No. 163, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chih., México
Tel. +52 (614) 442-33-60

UNIDOS conVALOR

Respuesta. – el espesor es diez centímetros, y la distancia es el banco de desperdicios autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

3.1.10 Retiro y reposición de cerámica en piso y muros en área de oficinas y baños similar al existente. Incluye: material, mano de obra, equipo, desperdicios. Acarreos, elevaciones, limpieza de áreas de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.

Pregunta: se solicita el modelo, marca y formato de la cerámica en muros pisos.

Respuesta. – es equivalente en calidad al existente.

3.1.11 Reposición de tablaroca en muros y plafones. Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, acarreos, desperdicios, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.

Pregunta: se solicita definir el alcance de ambos conceptos tablaroca en muros y plafones ya que son conceptos muy distintos en su ejecución de mano de obra y materiales.

Respuesta. – el concepto debe de decir reposición de tablaroca en plafón cerrado, Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, acarreos, desperdicios, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.

4.1.1 y 4.1.2 Excavación en material "B"

Pregunta: se solicita estandarizar la unidad por M3 para evitar confusiones posteriores.

Respuesta. – la unidad es metro cuadrado.

4.1.4 Demolición carga y acarreo de Banqueta existente para paso de dren, por medios manuales y mecánicos al banco de desperdicios autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Incluye: mano de obra, equipo, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.

Pregunta: se solicita el espesor de la banqueta y a que distancia se encuentra el banco de desperdicios autorizado.

Respuesta. – el espesor es diez centímetros, y la distancia es el banco de desperdicios autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V., representada por el Lic. Oscar Gerardo Ramirez Ramirez.

La empresa no tiene preguntas.

Por lo anteriormente señalado, se concluye con la presente Junta de Aclaraciones, siendo las 10:00 horas del 24 de abril del 2018; firmando los presentes a la misma.

Comité Calificador de Propuestas del Organismo.

Ing. Manuel Crisóforo Trevizo Chacón
Jefe de la Unidad de Ingeniería Operación y Mantenimiento

Ing. Luis Fernando Dominguez Sánchez.
Supervisor de obra de la unidad de Ingeniería Operación y Mantenimiento

Lic. Indira Iracema Leon Franco
Asesor Jurídico

C.P. Bacilio Javier Marrufo Pérez
Jefe de la Unidad de Administración

Empresa participante.

Lic. Edgar A. Saenz Garcia

Columbia ingeniería Civil Especializada, S.A. de C.V

Lic. Oscar Gerardo Ramirez Ramirez.

Diseño en Ordenamiento Territorial S.A. DE C.V.

Columbia Ingeniería Civil Aplicada, S. A. de C. V.
R.F.C. CIC960808-U33

Oficio Columbia I.C.A./PROMCHI001-2018
Chihuahua, Chih., a 24 de Abril del 2018

Promotora de la Industria Chihuahuense
Chihuahua, Chih.
P r e s e n t e

En referencia a la Junta de Aclaraciones a desarrollarse el dia de hoy solicito de la manera mas atenta darle seguimiento a las dudas generadas del Catalogo de Conceptos de la Obra : Mantenimiento correctivo a la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas", ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.

- 1.1.1. Demolición carga y acarreo de banqueta existente por medios manuales y mecánicos al banco de desperdicios autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, Incluye: mano de obra, equipo, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.

- **Pregunta**: se solicita el espesor de la Banqueta y a que distancia se encuentra el banco de desperdicios Autorizado

- 3.1.10 Retiro y reposición de ceramica en piso y muros en area de oficinnas y baños similar al existente.Incluye: material, mano de obra, equipo,desperdicios.acarreos, elevaciones,limpieza de areas de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.

- **Pregunta**: se solicita el modelo ,marca y formato de la cerámica en muros y pisos

- 3.1.11 Reposición de tablaroca en muros y plafones. Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, acarreos, desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.

- **Pregunta**: se solicita definir el alcance de ambos conceptos Tablaroca en Muros y en Plafones ya que son conceptos muy distintos en su ejecución de Mano de obra y Materiales .

- 4.1.1 y 4.1.2 Excavaciónes en material "B"

- **Pregunta**: se solicita estandarizar la unidad por M3 para evitar confusiones posteriores

- 4.1.4 Demolición carga y acarreo de Banqueta existente para paso de dren, por medios manuales y mecánicos al banco de desperdicios autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Incluye: mano de obra, equipo,acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.

- **Pregunta**: se solicita el espesor de la Banqueta y a que distancia se encuentra el banco de desperdicios Autorizado

Sin mas por el Momento y en espera de sus atenciones quedo de Ustedes S.S.S.

ATENTAMENTE

Ing. Carlos Sáenz Granados

Calle José Kantún No.5703, Frac. Francisco I. Madero, Chihuahua, Chih. Tel.-Fax (614) 417 88 29
columbiaica@hotmail.com
http://columbiaica.com/